

BESCHEINIGUNG

über die energetische Bewertung nach
FW 309 Teile 1 und 7

Wärme-Versorgungssystem

Fernwärmenetz Setterich 

Betreiber

EWV Baesweiler GmbH & Co. KG 

Der Gutachter bescheinigt dem Versorgungssystem
folgende Kennzahlen

Primärenergiefaktor nach Kappung (GEG § 22 (3)) [f _p]	0,35
Primärenergiefaktor FW 309-1:2023 (GEG § 22 (2)) [f _p]	0,35
Emissionsfaktor FW 309-1:2023 (GEG Anl. 9) [f _{CO2eq}]	0 g _{CO2eq} /kWh

Datenbasis von Januar 2022 bis Dezember 2024.

Diese Bescheinigung ist gültig bis zum 09.09.2035.

ausgestellt am: 09.09.2025

von Mauritz Biebl-Kaminsky

erstellt über www.district-energy-systems.info

Bescheinigungsnummer:

DENW0248_FW309-1u7_09092025 



BESCHEINIGUNG

über die energetische Bewertung nach
FW 309 Teile 5 und 7

Wärme-Versorgungssystem

Fernwärmenetz Setterich 

Betreiber

EWV Baesweiler GmbH & Co. KG 

Der Gutachter bescheinigt dem Versorgungssystem
folgende Kennzahlen

Anteil erneuerbarer Energie [s_{ren}] 29,7 %

Anteil gekoppelt erzeugter Energie [s_{cm}] 43,4 %

Datenbasis von Januar 2022 bis Dezember 2024.

Diese Bescheinigung ist gültig bis zum 09.09.2035.

ausgestellt am: 09.09.2025

von Mauritz Biebl-Kaminsky

erstellt über www.district-energy-systems.info

Bescheinigungsnummer:

DENW0248_FW309-5u7_09092025 

